

Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst
info@corcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.corcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr.: CP0622/1652-HCC001

AANVRAGER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Pólígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

BOUWER

RIKUTEC Iberia S.A.U.
Pólígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16
SP-01213 Comunion, Álava

Houdertype
Bovengronds dubbelwandig
Uitgevoerd in HDPE
Blow-moulding principe

Keuringsmodaliteiten
Vlaem II (01/10/2019) Artikel 5.6.1.3.3 en bijlage 5.17.2
Houder: NBN EN 13341:2005 + A1:2011
Bund: NF XP M 88-651:2005 (DIBt-goedkeuring nr. Z-40.21-285: 09/11/2020)

Toepassingsgebied
Vlaem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3 Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Afdeling 5.6.2 Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolie tanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg

Certificaatbegrenzing
Opslag van huisbrand- en dieselolie
EUROLENTZ-CONFORT (met deksel)
EUROLENTZ-CONFORT BASIC (zonder deksel)
Type 750 (R) TELC 69/ 750 (R) TELCB 69 – 1000 (R) TELC 69/ 1000 (R) TELCB 69 – 1000 (R) TELC 75/ 1000
(R) TELCB 75 – 1500 (R) TELC 75/ 1500 (R) TELCB 75 – 2000 (R) TELC 78
Basismateriaal enkel Alcudia 49070 UV van Repsol Quimica S.A.
Enkel voor binnenopstelling (geen opstelling in explosiezones 0 en 1)
Batterijopstelling tot vijf gelijke eenheden
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer bedraagt 25 jaar

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER
Bijhorende bladzijden 2 tot 24 liggen ter inzage bij de bouwer**

Certificaat geldig van 24/05/2022 tot en met 23/05/2027

Francine Van Moorter

Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001

Julien Van Barel

Milieudeskundige 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/KJulienVanBarel

